



# Zertifikat

Prüfgegenstand  
**DisboFLOOR 475**

Auftraggeber  
**DAW SE**  
**Roßdörfer Straße 50**  
**64372 Ober-Ramstadt**

Zertifikatsnummer E-11089-001-018-Z02  
Auftragsdatum 06.10.2021  
Berichtsdatum 13.01.2022

Prüfauftrag  
*Bestimmung des Emissionsverhaltens von DisboFLOOR 475 und Bewertung nach dem AgBB-Schema sowie dem französischen Bewertungsschema Décret n° 2011-321 vom 2011-03-23.*

## Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Konformitätsbewertung		Bemerkung
	AgBB-Bewertungsschema 2021	Décret n° 2011-321 vom 2011-03-23	
DIN ISO 16000-6:2012-11	Bestanden	A+	
DIN EN ISO 16000-9:2008-04			
DIN ISO 16000-3:2013-01			
DIN EN 16402:2019-08			

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

i. V. Dr. Nicole Borho  
Technischer Leiter  
Analytik und Messtechnik Beschichtungsstoffe



i. A. Jens Beilstein  
Sachbearbeiter  
Analytik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.