



ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

Dieses Dokument bestätigt, dass für die Firma

**Bauwerk Parkett GesmbH
Gnigler Straße 61
5020 Salzburg
ÖSTERREICH**

nachfolgend angeführte 2-Schicht-Parkette hinsichtlich elektrostatischem Verhalten gemäß EN 1815, mit den Prüfberichten 72009 und 72100, datiert 2013-10-08, überprüft wurden.

Bezeichnung:

„Monopark / Cleverpark / Villapark“

„Unopark / Megapark / Trendpark / Multipark / Silverline“

Oberflächenbehandlung:

naturgeölt

mattversiegelt

Bei den geprüften Bodenbelägen entstehen mit hoher Aussagewahrscheinlichkeit durch das Begehen – auch bei ungünstigem Raumklima - keine störenden elektrostatischen Ladungen.

Die genannten Artikel können als antistatisch beurteilt werden.

Wien, 14.11.2013

Ing. Hannes Vittek