

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

- Produkt:** LOBADUR® 1K Wasserlack WS Viva FN 134289
(Lackaufbau gemäß Herstellervorschrift)
- Hersteller:** LOBA GmbH & Co., Leonberger Straße 56 - 62, 71254 Ditzingen
- Auftrag:** Bestimmung von ausgewählten Oberflächeneigenschaften
- Prüfmethodik:**
- Bestimmung der Chemikalienbeständigkeit gemäß ÖNORM A 1605-12 und ÖNORM EN 12720
 - Bestimmung des Verhaltens bei Kratzbeanspruchung nach DIN 68861 T.4
 - Bestimmung der Haftfestigkeit VORNORM ÖNORM C 2350
 - Bestimmung der Verformbarkeit ÖNORM A 1605-12
- Prüfbericht:** 276139
- Prüfergebnis:** Folgende Beanspruchungsklassen werden gemäß ÖNORM C 2354 erfüllt:
- Chemische Beständigkeit: Beanspruchungsklassen A, B und C
 - Kratzbeanspruchung: Beanspruchungsklasse A und B
 - Haftfestigkeit: Beanspruchungsklasse A, B und C
 - Verformbarkeit: Beanspruchungsklasse A, B und C
- Das Lacksystem erfüllt die Anforderungen an die Beanspruchungsklassen A und B gemäß ÖNORM C 2354.

Dresden, den 11.07.2006



Leiter des Prüflaboratoriums





verantwortlicher Bearbeiter