HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 2080/2011/1 – BB 07.12.2011
Contract No. WOR/BAJ

Auftraggeber: JOSKO Fenster- und Türen GmbH
Customer Josko-Straße 1
AT-4794 Kopfing

Auftragsgegenstand: Berechnung der wärmeschutztechnischen Kennwerte des
Subject Dreh-Kipp-Kunststofffenstersystems "Safir"
gemäß EN ISO 10077-1 sowie EN ISO 10077-2

Abbildung:
Illustration



Ergebnis: gemäß Prüfbericht Nr. 2080/2011
Result U_W bei STAM 1230 x 1480 mm

	Abstandhalter		
	Silikonschaum „Super Spacer TriSeal"	Edelstahl	Aluminium
U_g [W/(m²K)]	0,5	0,5	0,5
U_f [W/(m²K)]	0,86	0,86	0,86
PSI [W/(mK)]	0,025	0,054	0,089
U_W [W/(m²K)]	**0,67**	**0,74**	**0,83**

Geltungsdauer: --
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI Dr. M. Teibinger
Zeichnungsberechtigter

Ing. R. Wolffhardt
Bearbeiter

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWFJ und durch das OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-008.

Forschungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung
HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7
ZVR 850936522
Tel +43-1-798 26 23-0, Fax +43-1-798 26 23-50, E-Mail hfa@holzforschung.at, Homepage www.holzforschung.at