



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschlüsse • building hardware

KURZBERICHT NR. 15/06-A226-K1

Version 1.de_illbruck

Messung des Fugenschalldämm-Maßes nach ift Richtlinie SC-01 „Bestimmung des Fugenschalldämm-Maßes“ und ifz info SC-06/1

Antragsteller tremco illbruck Produktion GmbH
 Werner-Haepf-Str. 1
 92439 Bodenwöhr

Bauart imprägniertes vor-komprimiertes Fugendichtband;
 Dimension 40/10-20

Produktbezeichnung illbruck TP651 illmod trioplex FBA

Fugengeometrie 1000 mm x 40 mm x 10 mm

Prüfbericht Prüfbericht Nr. 15/06-A226-B1, Version 1.de_illbruck vom 10.08.2015

Ergebnis Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{ST,w}$ /
 Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



$R_{ST,w}$ (C; C_{tr}) = 45 (-1; -2) dB bei 10 mm Fugenbreite

Gültigkeit Laufzeit der oben genannten Richtlinie bzw. der darin zitierten diese Prüfung betreffenden Prüf- und Auswertennormen


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 10.08.2015


 M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
 Sachbearbeiter